

**MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:**  
BS-inspektionslem 30 og 60.

**Betegnelse:**  
**TS Inspektionslem type BS-30  
og BS-60**

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

TS Inspekt-Luckor AB  
Hudenevägen 23A  
Box 111  
S-524 22 Herrljunga  
Telefon +46 513 219 80  
E-mail [info@tsinspektluckor.se](mailto:info@tsinspektluckor.se)  
Internet [www.tsinspektluckor.se](http://www.tsinspektluckor.se)

**MÆRKNING:**

Færdige inspektionslemme skal være mærket med producentens navn (TS Inspekt-Luckor AB), den brandtekniske klassifikation (BS-30 henholdsvis BS-60) og med MK-godkendelsens nummer (MK 6.10/1276).

**BEMÆRKNINGER:**

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2018-09-06
- udløbsdato 2020-10-01

**BESKRIVELSE:**

TS inspektionslem type BS-30 og BS-60 består af en rektangulær indbygningsramme af 01,25 mm forzinket stålplade og en hængslet låge af 0,7 mm forzinket og lakeret stålplade, som på den indvendige side er forsynet med en isolering af Thermaxskive type RS350 med en densitet på ca. 350 kg/m<sup>3</sup>. Thermaxskiven fastholdes ved at frontlågen presses ind i spor på to sider af Thermaxskiven. Isoleringen har en tykkelse på 40 mm i type BS-30 og 50 mm i type BS-60, og en maksimal størrelse på 600 x 600 mm. Lågen er forsynet med en vridelås med kærøv.

Lemmen leveres med monteringsbeslag passende til pladetykkelser svarende til fra 1 lag til 4 lag 13 mm gipskartonplader.

Inspektionslemmernes opbygning fremgår i øvrigt af tegningsmateriale af 2017-10-04 fra TS Inspekt-Luckor AB.

TS inspektionslem BS-30 opfylder klassifikationskravene i DS 1052.1 til en brandsikker, ikke bærende og adskillende BS-bygningsdel 30.

TS inspektionslem BS-60 opfylder klassifikationskravene i DS 1052.1 til en brandsikker, ikke bærende og adskillende BS-bygningsdel 60.

Inspektionslemmernes overflader opfylder klassifikationskravene i DS 1065-2 til klasse 1 beklædninger.

**GODKENDELSE:**

TS inspektionslem BS-30 og BS-60 godkendes anvendt i vægge af gipskartonplader på stålskelet på steder, hvor der ifølge byggelovningen stilles krav om en brandteknisk klassifikation, der ikke overstiger den klassifikation, som er nævnt for den enkelte type inspektionslem i godkendelsens BESKRIVELSE.

Godkendelsen meddeles på betingelse af, at monteringen sker i nøje overensstemmelse med TS Inspekt-Luckor AB's anvisninger, som findes påtrykt hver enkelt emballage.

**KONTROL:**

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

1. at lemmene fremstilles i overensstemmelse med godkendelsens BESKRIVELSE
2. at mærkning i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING kan finde sted.