



Kvalitetssikring Ydervægge

Blad nr.: 13-02.10
Side: 1/2

04/2010

Generelt

Følgende punkter bør kontrolleres i henhold til udbudsmaterialet.

Placering

Vægplacering.

Dør- og vinduesplacering.

Stålskelet

Underlagets planhedstolerancer.

Profiltyper.

Profilbredde.

Godstykkelse.

Stolpeplacering.

Stolper skal passe stramt mellem skinnerne og forsynes med endeaftivere i hver ende ved længde > 1,2 m.

Samlebeslag ved vindues- og døråbninger.

Skruetype og antal.

Varmeisolering

Isolering/varmeisolering udføres i 2 lag med forskudte samlinger. Det er vigtigt, at mineralulden slutter helt tæt til profilets krop og flanger. Dampspærren monteres på den varme side af isoleringen inden vandrette Z-profiler monteres. Dampspærrens samlinger og tilslutninger skal være lufttætte. Herefter isoleres mellem Z-profilerne.

Gipsplademontage

Udvendig:

Pladetype og antal pladelag. Udvendig skal anvendes enten Clima Board type EH-3 eller Clima Secura Board type EF-3. Gipspladen monteres med en afstand på 10 - 20 mm fra sokkel. I ikke understøttede lodrette pladesamlinger monteres et H-profil for vindtæthed. I vandrette pladesamlinger monteres et T-vandnæseprofil.

Indvendig:

Gipsplader, type og antal pladelag. Pladesamlinger forskydes i forhold til hinanden. Åbning i samling maks. 4 mm. Pladesamlinger i flugt med åbninger må ikke forekomme.

Fastgørelse af gipsplader

Skruetypeer.

Skruer holdes 10-15 mm fra langkanter.

Skruer holdes 15-20 mm fra kortkanter og skårne kanter.

Skrueafstand.

Indvendige gipspladeskruer undersænkes 0,5-1,0 mm.

Udvendige gipspladeskruer må ikke undersænkes.

Hjørner og afslutninger

Hjørnebeskyttere fastgøres pr. 150 mm med Clinch-on. Andre profiler fastgøres mekanisk.

Spartelprofiler skal slutte helt tæt mod underlag.

Færdig vægoverflade

Planhedstolerancer defineres. Hvis ikke noget er nævnt forventes kvalitetsniveau Q2.

Kvalitetssikring - Ydervægge

Kontrolskema

Sag							
Bygning				Etage			
Specifikation af bygningsdel							
Omfang af kontrol:				Tolerancekrav:			
				Afsætning (opmærkning) (±) mm: _____			
				Planhed, færdig gulv/loft (±) mm: _____			
Kontrol udføres ved: M: Måltagning V: Visuel (foto) registrering		Accept Kryds af	Kontrolleret Dato/Sign.	Bemærkninger	Udbedret Dato/Sign.		
Placering							
Vægplacering	M	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					
Dørplacering	M	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					
Vindueshuller	M	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					
Stålskelet							
Underlagsplanhed	M	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					
Skinnemontage	M	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					
Stolpeplacering	M	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					
Endeafstivere	V	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					
Godstykkelser	M	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					
Samlebeslag	V	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					
Dør/Vinduesdragere	V	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					
Varmeisolering							
Type og mængde	V	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					
Tilskæring	V	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					
Dampspærre	V	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					
Gipsplademontage							
Type og antal pladelag	V	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					
Forskudte pladesamlinger	V	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					
Pladesamlinger omkring døre	V	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					
Fastgørelse af gipsplader							
Skrueafstande	M	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					
Skrueundersænkning	V	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					
Hjørner og afslutninger							
Hjørnebeskytter, montage	M	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					
Færdig vægoverflade (+ spartling)							
Planhedstolerancer	M	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					
Andet							
	-	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					
Endelig accept							
Dato			Ansvarlig for kvalitetssikring, underskrift				